

別記2

{

 製 造 所
 一 般 取 扱 所

}
点 検 表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件のある場合は実測）		
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保 有 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
		代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については作動確認）		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滯油、滯水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等有無	目視		
階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
架 構 等	支柱、はり	亀裂、損傷の有無	目視		
	床 面	滯油、滯水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等有無	目視		
階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
換 気 ・ 排 出 設 備 等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		引火防止網の損傷及び目詰まりの有無	目視		
		防火ダンバーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動により確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況	作動確認		
屋外設備の囲い、 流出防止措置、 地盤面		亀裂、損傷の有無	目視行動		
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
ためます、 排水溝、 油分離装置		亀裂、損傷の有無	目視		
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
危 険 物 の 飛 散 防 止 装 置 等	漏れ防止設備 (二重缶、二重配管等)	滞油等の有無	目視			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
	あふれ防止設備 (戻り管・波返し フロートスイッチ 樋等)	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	目視又は作動確認			
	飛散防止設備 (ブース、受皿、囲い等)	滞油等の有無	目視			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	目視又は作動確認			
加 熱 ・ 冷 却 乾 燥 設 備	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		沈下の有無	目視			
		支柱取付部の目地外れの有無	目視			
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
	本体部 (ジャケット、コイル、 シール部等を含む。)	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視			
	ア ー ス	断線の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
	安 全 装 置 (安全弁、 温度上(下) 限警報装置)	腐食、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	作動確認 ※注3			
	計 測 装 置	計 量 装 置	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
		温 度 計	損傷の有無	目視		
取付部のゆるみ等の有無			目視			
作動、指示状況の適否			目視			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容	
加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 設 備	熱 交 換 装 置	計 測 装 置	圧 力 計	損傷の有無	目視	
				取付部のゆるみ等の有無	目視	
				作動、指示状況の適否	目視	
		液面上(下) 限警報装置	損傷の有無	目視		
			作動状況の適否	手動等による確認		
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
		送 風 装 置	ファン、ベルト	変形、損傷の有無	目視	
				電動機	損傷の有無	目視
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無		目視	
	軸受部、回転部等の給油状況の適否		目視			
	異音、異常振動、異常発熱の有無		目視			
	ギヤボックス		漏油の有無	目視		
			油量の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
	散 水 装 置	配管ノズル	腐食、変形、損傷の有無	目視		
			散水状況の適否	目視		
			固定状況の適否	目視		
		ポンプ電動機	変形、損傷の有無	目視		
	異音、異常振動、異常発熱の有無		目視			
	反 応 装 置	基礎・架台・支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
本 体 部 〔 ジャケット、コイル、 シール部等を含む。 〕		漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視			
		ライニング等の状況及び損傷の有無	目視			
		シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
ア ー ス		断線の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 設 備	攪 拌 装 置	電 動 機 (駆 動 機)	損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		減 (加) 速 機 ギヤボックス等	漏油の有無及び油量の適否	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		羽 根 シャフト等	変形、損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		シ ー ル 装 置	オ イ ル タ ン ク	漏油の有無	目視	
	変形、損傷の有無			目視		
	油量の適否			目視		
	ポ ン プ		漏えいの有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	ア キ ュ ム レ ー タ ー、 フ ィ ル タ ー、 ク ー ラ ー 等		漏えいの有無	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			機能の適否	目視		
	安 全 装 置 等		安 全 弁	腐食、損傷の有無	目視	
				機能の適否	作動確認 ※注3	
				固定状況の適否	目視	
		破 壊 板	腐食、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
		緊 急 放 出 (遮 断) 弁	腐食、損傷の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		通 気 管	腐食、損傷の有無	目視		
			引火防止網の脱落、目詰まりの有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
液 封 装 置		腐食、損傷の有無	目視			
		液量の適否	目視			
反 応 停 止 剤 等 供 給 装 置	漏えいの有無	目視				
	腐食、損傷の有無	目視				
	機能の適否	作動確認				

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 設 備	反 応 装 置	計 量 装 置 (液 面 計 濃 度 計 比 重 計 粘 度 計 等 を 含 む)	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験	
		温 度 計	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験	
		圧 力 計	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験	
	加 熱 装 置	基 礎 ・ 架 台 ・ 支 柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			沈下の有無	目視	
			支柱取付部の目地外れの有無	目視	
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
		本 体 部 (加 熱 釜、 過 熱 管、 炉 壁 を 含 む。)	変形、亀裂、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
			保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視	
		ア ー ス	断線の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
パ ー ナ ー 等 熱 源 設 備	漏えいの有無	目視			
	取付部のゆるみ等の有無	目視			
	機能の適否	目視			
安 全 装 置 (遮 断 弁)	腐食、損傷の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
計 測 装 置	温 度 計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 設 備	加 熱 装 置	計 測 装 置 圧 力 計	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
		熱源監視装置	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			機能の適否	目視		
		火災を防止するための附属設備	損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	乾 燥 装 置	基礎・架台・支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			本体部 (視窓を含む。)	変形、亀裂、損傷の有無	目視	
		本体部 (視窓を含む。)	塗装状況及び腐食の有無	目視		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			飛散等の有無	目視		
			保温材の損傷、脱落等の有無	目視		
			駆動部、固定部の作動状況	目視又は作動確認		
			計 測 装 置	温 度 計	損傷の有無	目視
		取付部のゆるみ等の有無			目視	
		作動、指示状況の適否			目視	
		減 圧 計		損傷の有無	目視	
取付部のゆるみ等の有無	目視					
作動、指示状況の適否	目視					
乾 湿 計	損傷の有無	目視				
	取付部のゆるみ等の有無	目視				
	作動、指示状況の適否	目視				
安 全 装 置 (過熱防止装置 警報装置等)	腐食、損傷の有無	目視				
	固定状況の適否	目視				
	機能の適否	作動確認				
附 属 設 備	熱風等送風装置	機能の適否	作動確認			
		ダクトの変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
		ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視又は作動確認			
		空気加熱器の損傷、腐食の有無	目視			

点 検 項 目			点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加熱・冷却・乾燥設備	乾燥装置	附属設備	集 塵 装 置	機能の適否	目視	
				ダクトの変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視	
				ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視又は作動確認	
				エアフィルターの汚損、目詰まり等の有無	目視	
		ア ー ス	断線の有無	作動確認		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定					
蒸留粉砕設備等	蒸留抽出装置	基礎・架台・支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			本体部 〔ジャケット、コイル、シール部等を含む。〕	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知	
				変形、亀裂、損傷の有無	目視	
				塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定	
		ボルト等のゆるみ等の有無		目視又はハンマーテスト		
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無		目視		
		ライニング等の状況及び損傷の有無		目視		
		シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無		目視		
		ア ー ス	断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
		攪拌装置	電動機（駆動機）	損傷の有無	目視	
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視	
				軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視	
				異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
			減（加）速機 ギヤボックス等	漏油の有無及び油量の適否	目視	
				変形、損傷の有無	目視	
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視	
				軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視	
				異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
				羽 根 シャフト等	変形、損傷の有無	目視
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		シール装置	オイルタンク	漏油の有無	目視	
変形、損傷の有無	目視					
油量の適否	目視					

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
蒸 留 粉 砕 設 備 等	シ ー ル 装 置	ポ ン プ	漏えいの有無	目視	
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
	ア ク キ ュ ム レ ー タ ー、 フ ィ ル タ ー、 ク ー ラ ー 等	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		機能の適否	目視		
	安 全 弁	腐食、損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認 ※注3		
		固定状況の適否	目視		
	破 壊 板	腐食、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	緊 急 放 出 (遮 断) 弁	腐食、損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	通 気 管	腐食、損傷の有無	目視		
		引火防止網の脱落、目詰まりの有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	液 封 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
		液量の適否	目視		
	計 測 装 置	計量装置 液面計、 濃度計、 比重計、 粘度計等 を含む	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験	
	温 度 計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		計器の作動、指示状況の適否	目視		
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
	圧 力 計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		計器の作動、指示状況の適否	目視		
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
	基 礎、架 台、支 柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
沈下の有無		目視			
支柱取付部の目地外れの有無		目視			
アンカーボルト等のゆるみ等の有無		目視又はハンマーテスト			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容		
蒸 留 粉 砕 設 備 等	粉 砕 装 置	本 体 部	飛散等の有無	目視			
			変形、亀裂、損傷の有無	目視			
			塗装状況及び腐食の有無	目視			
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
			異常発熱の有無	目視			
		ア ー ス	断線の有無	目視			
			取付部のゆるみ等の有無	目視			
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
		駆 動 部	電 動 機	損傷の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
	軸受部、回転部等の給油状況の適否			目視			
	異音、異常振動、異常発熱の有無			目視			
	減（加）速機 ギヤボックス等		漏油の有無及び油量の適否	目視			
			変形、損傷の有無	目視			
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			
	羽根、 シャフト、ロール、切 削歯等		変形、損傷の有無	目視			
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
	集 塵 装 置	漏えい、飛散の有無	目視				
		機能の適否	作動確認				
		ダクトの変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視				
		ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視又は作動確認				
		エアフィルターの汚損、目詰まり等の有無	目視				
	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視				
		固定状況の適否	目視				
		機能の適否	作動確認				
	計 測 装 置 〔 静電気測定器、 温度計、圧力計、 回転計等 〕	損傷の有無	目視				
取付部のゆるみ等の有無		目視					
作動、指示状況の適否		目視					
加 圧 設 備	基 礎 ・ 架 台 ・ 支 柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視				
		塗装状況及び腐食の有無	目視				
		沈下の有無	目視				
		支柱取付部の目地外れの有無	目視				
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト				

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容	
加 圧 設 備	本体部 〔ジャケット、 コイル、 シール部等を含む。〕	漏えいの有無	目視			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視			
		ライニング等の状況及び損傷の有無	目視			
		シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
	圧 力 発 生 装 置	油 圧 装 置	漏えいの有無	目視		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		コンプレッサー (電動機を含む。)	漏えいの有無	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
			駆動部の給油状況の適否	目視		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		加 圧 ポ ン プ	漏えいの有無	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
	異音、異常振動、異常発熱の有無		目視			
	ボルト等のゆるみ等の有無		目視又はハンマーテスト			
	ア ー ス	断線の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	計 測 装 置 〔温度計、圧力計、 液面計、回転計等〕	損傷の有無	目視			
取付部のゆるみ等の有無		目視				
作動、指示状況の適否		目視				
制御部への指示及び機能の適否		目視及び機能試験				
危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 ・ 機 器	吸 収 ・ 吸 着 等 の 塔 槽 類	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		沈下の有無	目視			
		支柱取付部の目地外れの有無	目視			
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視			

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容	
危険物を取り扱う設備・機器	吸収・吸着等の塔槽類	本体部 ジャケット、 コイル等を含む。	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
		アース	断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
		安全装置 通気管、 液面上（下） 限警報装置等	腐食、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
		計測装置 液面計、 流量計等	損傷の有無	目視		
	取付部のゆるみ等の有無		目視			
	作動、指示状況の適否		目視			
	制御部への指示及び機能の適否		目視及び機能試験			
	攪拌・混合設備機器	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
本体部 ジャケット、コイル、 シール部等を含む。		漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視			
		ライニング等の状況及び損傷の有無	目視			
		シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
アース		断線の有無	目視			
	取付部のゆるみ等の有無	目視				
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定				
駆動部	電動機 (駆動機)	損傷の有無	目視			
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
危 険 物 を 取 り 扱 っ 設 備 機 器	攪 拌 ・ 混 合 設 備 機 器	駆 動 部 減 (加) 速機 ギヤボックス	漏油の有無及び測定の適否	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		羽 根、 シャフト等	変形、損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	計 測 装 置 (温 度 計、 圧 力 計、 液 面 計、 回 転 計 等)	損傷の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		作動、指示状況の適否	目視			
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
	輸 送 設 備 機 器 (輸 送 機)	基 礎、架 台、支 柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	コ ン ベ ア ・ 動 機 器 (本 体 部 外 装、ロ ー ラ ー、ベ ル ト、 バ ケ ッ ト、チ ュ ー ン、ス ク リ ュ ー シ ャ フ ト、シ ュ ー ト 等 を 含 む。)	漏えいの有無	目視			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
	ア ー ス	電 動 機 (送 風 機 を 含 む。)	損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
減 (加) 速機 ギヤボックス		漏油の有無及び油量の適否	目視			
		変形、損傷の有無	目視			
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト			
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
ア ー ス		断線の有無	目視			
	取付部のゆるみ等の有無	目視				
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定				

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 ・ 機 器	輸 送 設 備 機 器 (コンベア・ダクト等)	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視	
			固定状況の適否	目視	
			機能の適否	作動確認	
	計 測 装 置 (温度計、 圧力計、 回転計、 電圧電流計等)	計 測 装 置 (温度計、 圧力計、 回転計、 電圧電流計等)	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験	
	分 離 設 備 機 器	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			沈下の有無	目視	
			支柱取付部の目地外れの有無	目視	
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
	本 体 部 (駆動部、 防振装置を 含む。)	本 体 部 (駆動部、 防振装置を 含む。)	漏えい、飛散等の有無	目視	
			変形、亀裂、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
			保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視	
			機能の適否	目視及び機能試験	
	ア ー ス	ア ー ス	断線の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
	安 全 装 置	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視	
			固定状況の適否	目視	
機能の適否			作動確認		
計 測 装 置 (温度計、 圧力計、 回転計等)	計 測 装 置 (温度計、 圧力計、 回転計等)	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
充 て ん 設 備 機 器	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容	
危険物 を取り扱う 設備・機器	充てん口 (フィルター、 ストレーナー を含む。)	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知			
		変形、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		機能の適否	作動確認			
	計量装置 (流量計、 秤量計、 液面計、 充てん台等)	漏えいの有無	目視			
		損傷の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		作動、指示状況の適否	目視			
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
	アース	断線の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
	シーマール等	変形、損傷の有無	目視			
		機能の適否	目視			
	安全装置	腐食、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	生(その他危険物を取り扱う設備・機器 装置等)グラビア印刷・塗装設備・接着剤塗布機・金属熱処理設備・アセチレン発	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
		本体部等	漏えいの有無	目視		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
異音、異常振動、異常発熱の有無			目視			
機能の適否	作動確認					
アース	断線の有無	目視				
	取付部のゆるみ等の有無	目視				
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定				
安全装置 (緊急停止装置、静電気 除去装置等を含む。)	腐食、損傷の有無	目視				
	固定状況の適否	目視				
	機能の適否	作動確認				

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容	
二十号タンク等	計測装置 （温度計、乾湿計、 圧力計、回転計、 秤量計、流量計 静電気測定器等）	損傷の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		作動、指示状況の適否	目視			
	基礎	タンクの不等沈下	不等沈下の有無	目視		
		犬走り、法面及びコンクリート リングの損傷の有無	目視			
	架台、支柱	水抜管の目詰まりの有無	目視			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
	本体部 （ジャケット、コイル、 シール部等を含む。）	固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視			
		漏えいの有無	目視			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視			
	ノズル（水抜管を含む。） マンホール等	強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無	目視			
		漏えいの有無	目視			
		変形、損傷の有無	目視			
		取付ボルトの折損等の有無	目視			
	階段	塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定			
		変形、損傷の有無	目視			
	アース	断線の有無	目視			
取付部のゆるみ等の有無		目視				
接地抵抗値の適否		接地抵抗計による測定				
防油堤等	防油堤等	亀裂、損傷の有無	目視			
		目地の脱落等の有無	目視			
		波打ち、傾斜等の有無	目視（詳しい場合はレベル計等による測定）			
		基礎部分の洗掘の有無	目視			
	水抜弁	堤内雑草、その他不要な物件の 存置の有無	目視			
開閉状況の適否		目視				
損傷の有無		目視				
泥等の詰まりの有無		目視				
機能の適否		作動確認				
		開閉状況確認装置の機能の適否	作動確認			

点 検 項 目			点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
二 十 号 タ ン ク 等	屋 外 内 に あ る タ ン ク	防 油 堤 等	排水溝、ためます等	亀裂、損傷等の有無	目視	
				滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視	
			防油堤の階段及び 点検歩廊	変形、損傷の有無	目視	
	地 下 に あ る タ ン ク	上部スラブ		亀裂、崩没、不等沈下の有無	目視	
		タンク本体		漏えいの有無	※注 1	
		漏えい検査管		変形、損傷、土砂等の堆積の有無	※注 2	
	ミ キ サ ー			漏えいの有無	目視	
				異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
				塗装状況及び腐食の有無	目視	
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト	
	シ ー ル 装 置	オ イ ル タ ン ク		漏油の有無	目視	
				変形、損傷の有無	目視	
				油量の適否	目視	
		ポ ン プ		漏えいの有無	目視	
				異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
		ア キ ュ ム レ ー タ ー、 フ ィ ル タ ー、 ク ー ラ ー 等		漏えいの有無	目視	
				変形、損傷の有無	目視	
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視	
				機能の適否	目視	
		通 気 管			引火防止装置の損傷、目詰まり、腐食の有無	目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）
弁の作動状況					作動確認（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）	
管内障害物の有無					目視	
塗装状況及び腐食の有無	目視					
安 全 装 置			腐食、損傷の有無	目視		
			作動状況の適否	取り外し等による機能試験		
計 測 装 置	液 量 自 動 表 示 装 置		損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
	温 度 計		損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
	圧 力 計		損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
二十号 タンク 等	計測装置	液面上（下）限警報装置	損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認		
	注入口	閉鎖時の漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		接地電極損傷の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	注入口ピット	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
		油種別表示の有無	目視		
配管 バルブ等	配管 (可撓部を含む。)	漏えいの有無	目視又は埋設配管にあつては※注1		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視（著しい腐食が認められた箇所は計器による肉厚測定）		
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視※注4		
		地盤面との隔離状況	目視		
配管 バルブ等	フランジ、バルブ等	漏えいの有無	目視又はガス検知器による検知		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		バルブ開閉機能の適否	目視		
		フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	ラック、サポート	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	配管ピット	亀裂、損傷の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
	電気防食設備	端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無	目視		
		防食電位（電流）の適否	電位計による測定		
	ポンプ 設備等	電動機 (駆動機)	損傷の有無	目視	
固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無			目視又はハンマーテスト		
軸受部、回転部等の給油状況の適否			目視		
異音、異常振動、異常発熱の有無			目視		
ポンプ		漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
	ポ ン プ	流量及び圧力の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
ボ ン プ 設 備 難	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
電 気 設 備	配電盤、遮断機 (スイッチを含む。)、 コンセント、配線等	変形、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	照明機器及び その他の電気機器	変形、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		配線結合部のゆるみ等の有無	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	制 御 装 置 等	制御系計器の損傷の有無	目視		
		制御盤の固定状況の適否	目視		
制御系（温度、圧力、流量等）の 機能の適否		作動確認又は、シーケ ンス試験による			
監視設備の機能の適否		作動確認			
警報設備の機能の適否		作動確認			
避 雷 設 備	突針部の傾斜、損傷及び取付部の ゆるみ等の有無	目視			
	避雷導線の断線及び壁体等の接触 の有無	目視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
標 識、掲 示 板		取付状況、記載事項の適否及び損 傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による			
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による			
	自動火災報知設備 以外の警報設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
その他					

注1 地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上指針について」（平成16年3月18日付け消防危第33号）により点検すること。

注2 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。

注3 消防法、高圧ガス保安法又は労働安全衛生法が適用される安全弁については、作動確認の時期を高圧ガス法又は労働安全衛生法に基づく保安検査における作動検査の時期に準ずるものとし、当該作動検査を行った場合は作動確認を行ったものとする。

注4 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。