

公表されている違反対象物（寝屋川市）

令和8年5月7日 更新

違反対象物名	所在地	違反内容	違反場所	公表開始日	管轄署
そうごうケアホーム寝屋川本町	寝屋川市本町5番44号	屋内消火栓設備及び スプリンクラー設備未設置 (消防法第17条第1項)	建物全体	令和8年5月7日	寝屋川