

防火管理者を選任しなければならない防火対象物

項	用途	選任を要する 収容人員数
1	イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場	30人以上
	ロ 公会堂・集会場	
2	イ キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等	30人以上
	ロ 遊技場・ダンスホール	
	ハ 風営法に規定する店舗その他これに類するもの	
	ニ カラオケボックス等	
3	イ 待合・料理店等	30人以上
	ロ 飲食店	
4	百貨店・マーケット等	30人以上
5	イ 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの	30人以上
	ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅	50人以上
6	イ 病院・診療所・助産所	30人以上
	ロ 老人短期入所施設・養護老人ホーム等	10人以上
	ハ 老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム等	30人以上
	ニ 幼稚園・特別支援学校	30人以上
7	小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校等	50人以上
8	図書館・博物館・美術館等	50人以上
9	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等	30人以上
	ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場	
10	車両の停車場・船舶・航空機の発着場	50人以上
11	神社・寺院・教会等	50人以上
12	イ 工場・作業場	50人以上
	ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ	
13	イ 自動車車庫・駐車場	50人以上
	ロ 飛行機・回転翼航空機の格納庫	
14	倉庫	50人以上
15	前各項に該当しない事業所	50人以上
16	イ 特定防火対象物が存する複合用途防火対象物	30人以上
	ロ イ以外の複合用途防火対象物	50人以上
16の2	地下街	30人以上
17	重要文化財・重要有形民俗文化財等	50人以上

その他の防火対象物	選任を要する 収容人員数
新築工事中の建築物 ①地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上 ②延べ面積が5万平方メートル以上 ③地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上	50人以上
建造中の旅客船で、甲板数が11以上のもの	50人以上