

別記3-1

屋内貯蔵所（平屋建）点検表

| 点検項目 | | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
|-----------|------------|----------------------------|--------------------|------|-----------------|
| 保安距離 | | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） | | |
| | | 代替措置の塀又は壁体の損傷の有無 | 目視 | | |
| 保有空地 | | 許可外物件の存置の有無 | 目視 | | |
| 建築物等 | 壁、柱、はり及び根屋 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 防火戸 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視 | | |
| | 床面 | 滯油、滯水の有無 | 目視 | | |
| | | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視 | | |
| 照明設備 | 損傷の有無 | 目視 | | | |
| ためます及び排水溝 | | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無 | 目視 | | |
| 架台等 | | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 | | |
| | | 落下防止装置の適否 | 目視 | | |
| 換気・排出設備等 | | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 | | |
| | | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視 | | |
| | | 防火ダンパー損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認） | | |
| | | ファンの作動状況の適否 | 作動確認 | | |
| | | 可燃性蒸気警報装置の作動状況 | 作動確認 | | |
| 冷房装置等 | | 損傷の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 電気設備 | | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 避雷設備 | | 突針部の損傷及び取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 | | |
| | | 避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無 | 目視 | | |
| | | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 | | |

| 点検項目 | | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
|------------------|---------------------|------------------------|------|------|-----------------|
| 標 識 、 掲 示 板 | | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視 | | |
| 消 火 設 備 | 消 火 器 | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 | | |
| | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による | | | |
| 警 報 設 備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による | | | |
| | 自動火災報知設備 以外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| そ の 他 | | | | | |