

回答書

令和8年9月28日

件 名 枚方・枚方東消防署管内自家発電設備保守点検業務委託【長期継続契約】

番号	質疑事項	回答事項
<u>1</u>	<u>1 5. 対象機器</u> <u>枚方消防署 6-3541 の既設のメーカー名・型番をご教示いただけますでしょうか。</u>	<u>1 メーカー名：ヤンマー、型番：6-3541</u>
<u>2</u>	<u>2 5. 対象機器</u> <u>北山出張所 YVG-15S の既設のものの容量をご教示いただけますでしょうか。</u>	<u>2 燃料タンク容量：25L</u>
<u>3</u>	<u>3 前回入札時の落札業者、落札金額、予定価格、最低制限価格を教えてください。</u>	<u>3 前は入札ではなく随意契約による締結のため、最低制限価格の設定はございません。また、予定価格の公表はしていません。契約業者：株式会社トーヨーコーポレーション、契約金額(税込)：2,145,000円、期間：令和7年4月1日～令和8年9月30日（1年6ヶ月）</u>
<u>4</u>	<u>4 現行業者様の作業日はいつ実施されていたのかを教えてください。</u>	<u>4 仕様書のとおり、6月と12月に実施。</u>
<u>5</u>	<u>5 不具合等が発生した場合の応急措置は会社の業務時間内でご相談ということで問題ありませんか。</u>	<u>5 可能な限り速やかなご対応をお願いします。</u>
<u>6</u>	<u>6 点検整備表が添付されておりますが、点検項目に○が無く範囲が不明なので点検項目に○の記載をお願いいたします。また、点検整備表No.43の備考欄に蓄電池設備点検表添付とありますが、資料が添付されていません。合わせて交換部品一覧等の資料もいただけますと幸いです。</u>	<u>6 メーカー推奨のB点検C点検の実施をお願いいたします。</u> <u>蓄電池設備の点検表に指定はありません。</u> <u>メーカー推奨のB点検C点検に係る交換部品一覧の資料はありません。</u>

<u>7</u>	<u>7 5.対象機器の発電機メーカー、エンジンの型式、製造番号、メーカー、分かりやすい写真等のご教示をお願いいたします。蓄電池交換がある場合は、蓄電池の型式および同等品可かのご教示もお願いいたします。</u>	<u>7 枚方消防署 ヤンマー 6-354I、中振出張所 ヤンマー 125E、渚出張所 ヤンマー AP25C-6S、枚方東消防署 ヤンマー YAP-35E、北山出張所 ヤンマー YVG-15S</u> <u>エンジンの型式、製造番号、メーカーにあつては古いものも多く把握できていません。※現地確認は可能となります。</u> <u>蓄電池交換は契約対象外です。</u>
<u>8</u>	<u>8 過去の開札結果のご教示をお願いいたします。</u>	<u>8 質問3に対する回答のとおりです。</u>

枚方寝屋川消防組合 総務部 企画戦略課

TEL : 072-852-9906

FAX : 072-852-9948

MAIL : fd-keiyaku@hirane119.jp